

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-138-22

na výrobek:

Plastové okno a balkónové dveře, systém VEKA Softline 82 MD

výrobce:

„KAW-MET“ Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna

ul. Krakowska 11, 37-716 Orły

Polsko

REGON: 386364220

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C4/B4 – jednokřídlové okno s pevně zaskleným dolním dílem třída C3/B3 – jednokřídlové balkónové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 9A – jednokřídlové okno s pevně zaskleným dolním dílem, jednokřídlové balkónové dveře
Akustické vlastnosti *	Deklarovaná hodnota	$R_w (C; C_{tr}) = 36 (-1; -4)$ dB – okno se sklem 4/ 12/ 4/ 12/ 4 mm $R_w (C; C_{tr}) = 36 (-1; -4)$ dB – okno se sklem 4/ 16/ 4/ 16/ 4 mm $R_w (C; C_{tr}) = 33 (-2; -7)$ dB – okno se sklem 4/ 18/ 4/ 18/ 4 mm
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,2 / 1,1$ W/(m².K) – okna s izolačním sklem s $U_g = 1,1$ W/(m ² .K) a s distančním rámečkem Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate $U_w = 0,89 / 0,87$ W/(m².K) – okna s izolačním sklem s $U_g = 0,7$ W/(m ² .K) a s distančním rámečkem Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate $U_w = 0,82 / 0,81$ W/(m².K) – okna s izolačním sklem s $U_g = 0,6$ W/(m ² .K) a s distančním rámečkem Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate $U_w = 0,76 / 0,74$ W/(m².K) – okna s izolačním sklem s $U_g = 0,5$ W/(m ² .K) a s distančním rámečkem Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – jednokřídlové okno s pevně zaskleným dolním dílem, jednokřídlové balkónové dveře

* Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna $\leq 2,7$ m². Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B EN 14351-1+A2 – $2,7$ m² < celková plocha $\leq 3,6$ m² - R_w opravené o -1 dB; $3,6$ m² < celková plocha $\leq 4,6$ m² - R_w opravené o -2 dB; $4,6$ m² < celková plocha - R_w opravené o -3 dB.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-057-22 vydaného dne 10.11.2022 Oznamujícím subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.



Datum vydání: 10. listopadu 2022

Platnost do: 10. listopadu 2025

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV