

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-065-22

na výrobek:

Hliníkové dveře zdvižně posuvné ze systému ULTRAGLIDE (i, i+)

výrobce:

ALIPLAST Sp. z o.o.
ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin
Polsko
REGON: 432507517

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3 – schéma A (rozměr 3850 mm x 2550 mm)
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 7A – schéma A (rozměr 3850 mm x 2550 mm)
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,4 / 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem 1,0 W/(m ² .K)
		$U_w = 1,2 / 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem 0,8 W/(m ² .K)
		$U_w = 1,1 / 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem 0,7 W/(m ² .K)
		$U_w = 1,0 / 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem 0,6 W/(m ² .K)
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – schéma A (rozměr 3850 mm x 2550 mm)

* Hodnoty před lomítkem platí pro rámy ULTRAGLIDE, ULTRAGLIDE i s $U_f = 2,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ za lomítkem pro rámy ULTRAGLIDE i+ s $U_f = 2,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, distanční rámeček TGI-Spacer M. Hodnoty platí pro schéma A o rozměru 3,85 m x 2,55 m.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0257/2015/Z vydaného dne 03.11.2015 Oznámeným subjektem č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

Datum vydání: 12. května 2022

Platnost do: 12. května 2025



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV